Nr	Nazwa Pomieszczenia	Eśr - [lx] wg PN- EN
S/0.01	PRZEDSIONEK	100
S/0.02	KL. SCHODOWA DO PIWNICY	150
S/0.03	SZATNIA	200
S/0.04	HALL	200
S/0.05	WC	200
S/0.06	WC	200
S/0.07	PRZEDSIONEK	100
S/0.08	WC	200
S/0.09	POKÓJ GOŚCINNY	300
S/0.10	KUCHNIA	300
S/0.11	ŁAZIENKA	200
S/0.12	POKÓJ GOŚCINNY	300
S/0.13	ŚWIETLICA	300
S/0.14	JADALNIA	300
S/0.15	WYDAWALNIA	300
S/0.16	KUCHNIA	500
S/0.17	ZMYWALNIA	500
S/0.18	KORYTARZ	100
S/0.19	BIURO	500
S/0.20	WC	200
S/0.21	KL. SCHODOWA	150
S/0.22	MAGAZYN	100
S/0.23	POM. PORZĄDKOWE	100
S/0.24	MAGAZYN NACZYŃ	200
S/0.25	MAGAZYN ŻYWNOŚCI	300
S/0.26	KORYTARZ	100
S/0.27	POM. BIUROWE	500
S/0.28	POM. BIUROWE	500
S/0.29	POMIESZCZENIE ORANGE	-
I/0.25	PRZEDSIONEK	100
I/0.26	KLATKA SCHODOWA	150

LEGENDA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH

A.1 ST 1	OPRAWA NASTROPOWA, IP65, IK05 - BS100 LED REGOLABILE S670 4K STEP 1/25W
A.1 ST 2	OPRAWA NASTROPOWA, IP65, IK05 - BS100 LED REGOLABILE S670 4K STEP 2/32W
A.1 ST 3	OPRAWA NASTROPOWA, IP65, IK05 - BS100 LED REGOLABILE S670 4K STEP 3/36W
B.1	OPRAWA NASTROPOWA,IP65 - GEO LED 20W ROUND WHITE 4K
C.1	OPRAWA NASTROPOWA,IP40, IK05 - LED PANEL 418 M600 U19 C90 ED 4K - 36W
D.1	OPRAWA NASTROPOWA,IP54, IK08 - LUNAKO LED ROUND 4K - 24W

LEGENDA OPRAW EWAKUACYJNYCH/AWARYJNYCH

EW.1	OPRAWA EWAKUACYJNA LED JEDNOSTRONNA, IP65, IK07 - 24GL AT OPT SABLTO- 7,5W
EW.2	OPRAWA EWAKUACYJNA LED DWUSTRONNA, IP65, IK07 - 24GL AT OPT SABLTO- 7,5W
EW.3	OPRAWA EWAKUACYJNA LED DWUSTRONNA, IP65, IK07 - 24GL AT OPT SABLTO- 7,5W
AW.1	OPRAWA AWARYJNA LED, IP65, IK07 - 24GL AT OPT SABLTO- 7,5W
Aw	Oprawa z modułem awaryjnym 1h
EXIT	ZNAKI KIERUNKOWE W FORMIE PIKTOGRAMÓW NAKLEJANYCH, FLUORESCENCYJNYCH

RZUT PARTERU
budynek stołówki - skala 1 : 100



OZNACZENIA

WŁ A.pot	PRZYCISK WYŁĄCZNIKA P.POŻ. - Rozdzielnica ALFA 3 Z/P IP 44
WG-1.1	ZŁĄCZE Z WYŁĄCZNIKIEM GŁÓWNYM P.POŻ.
ZK-nPP	PROJEKTOWANE ZŁĄCZE KABLOWE Z POMIAREM PGE
ZK-1.2.3	PROJEKTOWANE ZŁĄCZE KABLOWE
RG-1 INTERNAT	PROJEKTOWANA ROZDZIELNICA GŁÓWNA INTERNATU
RG-2 WYMIENNIKOWNIA	PROJEKTOWANA ROZDZIELNICA GŁÓWNA WYMIENNIKOWNI
RG-3 KUCHNIA	PROJEKTOWANA ROZDZIELNICA GŁÓWNA KUCHNI
TP-1.0	PROJEKTOWANA TABLICA BEZPIECZNIKOWA PIĘTROWA
TB-1.0.1	PROJEKTOWANA TABLICA BEZPIECZNIKOWA POMIESZCZEŃ
b	ŁĄCZNIK 1BIEG (bistabilny)
N/b	ŁĄCZNIK 1BIEG (bistabilny) - obwód ośw nocnego
1	ŁĄCZNIK 1BIEG
ś	ŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY
s	ŁĄCZNIK SCHODOWY
ż	ŁĄCZNIK KRZYŻOWY
H	ŁĄCZNIK 1BIEG HERMETYCZNY
Hś	ŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY HERMETYCZNY
Hs	ŁĄCZNIK SCHODOWY HERMETYCZNY
RJ	GNIAZDO KOMPUTEROWE
x2	GNIAZDO WTYCZKOWE 1-F PODWÓJNE
x	GNIAZDO WTYCZKOWE 1-F POJEDYŃCZE
x l	GNIAZDO WTYCZKOWE 1-F POJEDYŃCZE (lodówka)
x c	GNIAZDO WTYCZKOWE 1-F POJEDYŃCZE (czajnik)
x m	GNIAZDO WTYCZKOWE 1-F POJEDYŃCZE (mikrofala)
x g	GNIAZDO WTYCZKOWE 1-F POJEDYŃCZE (grzejnik el.)
x o	GNIAZDO WTYCZKOWE 1-F POJEDYŃCZE (okap)
G	GNIAZDO WTYCZKOWE HERM. 1-F POJEDYŃCZE
G 3	GNIAZDO WTYCZKOWE HERM. 3-F POJEDYŃCZE
RJ x2 Cx	BLOK BIUROWY - 2x2P+Z, 2P+Z z blokadą, RJ 45
1f	puszka przyłączeniowa 1f
3f	puszka przyłączeniowa 3f

OZNACZENIA WENTYLACJI

WŁ	Wentylator łazienkowy - 1f
WK	Wentylator kanałowy - 1f
WD-1	Wentylator dachowy - 1f
WD-2	Wentylator dachowy - 3f
WO-1	Wyrzutnia 1 okapu kuchennego
WO-2,3,4	Wyrzutnia 3 okapów kuchennych

E² BIURO USŁUGOWO-PROJEKTOWE EKWADRAT
20-153 LUBLIN, UL. BIELSKIEGO 7/1
TEL. +48 504 168 351 E-MAIL: EKWADRAT@ONET.EU WWW.EKWADRAT.PL

Inwestor:	ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W OKSZOWIE ul.Szkolna 2,22-105 Oksów
Nazwa inwestycji:	WYKONANIE NOWEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU INTERNATU I STOŁÓWCE PRZY ZSCKR W OKSZOWIE 22-105 Oksów, ul Szkolna 2 jedn. ewid. 060303_2- Chełm, Obręb 060303_2.0043 Oksów-Kolonia, dz. nr ewid 322/104
Faza:	PROJEKT WYKONAWCZY
BRANŻA	ELEKTRYCZNA
Projektował:	mgr inż. Artur Golonka — LUB/0014/POOE/09
Sprawdził:	mgr inż. Tomasz Kuśmierczyk — LUB/0217/PWOE/06
SIERPIEŃ 2021	Plan wewnętrznych instalacji elektrycznych budynku stołówki - rzut parteru
Skala 1 : 100	E-06 (15.tif)

OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM