





RG-2/ADM

Stołówka - Parter - pom. S/0.03

RG-2

Stołówka - Parter - pom. S/0.03



	2.4.7	2.4.6	2.4.5	2.4.4	2.4.3	2.4.2	2.4.1		Nr odpływu
Gn-1f Dach ogrzewanie wstępnych rymowych									
Gn-1f Parter - pom. S/0.06									
Gn-1f Parter - pom. S/0.05									
Gn-1f Parter - pom. S/0.03 S/0.04 S/0.26									
Ost. ewakuacyjna Parter - pom. S/0.04 S/0.26									
Ost. awaryjna / nocna Parter - pom. S/0.01 S/0.04 S/0.26									
Ost. główne Parter - pom. S/0.01 S/0.03 S/0.04 Parter - pom. S/0.04 S/0.06 S/0.26									

Pi=4,8kW
kj=0,4
Pszcz=1,92 kW

	2.4	2.3	2.2	2.1	2.0	Nr odpływu
Stołówka - Parter - pom. S/0.03 RG-2/ADM						
Stołówka - Piwnica - pom. S/1.08 istn TL Wymiennikownia						
Stołówka - Parter - pom. S/0.09 TB-2.2						
Stołówka - Parter - pom. S/0.27 TB-2.1						
Stołówka - Piwnica - pom. S/1.02 TP-2.0						

Razem RG-2

Pi = 137,02 kW
kj=0,4
Pszcz=52,59kW

E²	BIURO USŁUGOWO-PROJEKTOWE EKWADRAT		
	20-153 LUBLIN, UL. BIELSKIEGO 7/1 TEL. +48 504 168 351 E-MAIL: EKWADRAT@ONET.EU WWW.EKWADRAT.PL		
Inwestor:	ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W OKSZWIE ul.Szkolna 2,22-105 Okszw		
Nazwa inwestycji:	WYKONANIE NOWEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU INTERNATU I STOŁÓWCE PRZY ZSKR W OKSZWIE 22-105 Okszw; ul Szkolna 2 jedn. ewid. 060303_2- Chelm, Obręb 060303_2.0043 Okszw-Kolonia, dz. nr ewid 322/104		
Faza:	PROJEKT WYKONAWCZY		
BRANŻA	ELEKTRYCZNA		
Projektował:	mgr inż. Artur GOLONKA	LUB/0014/P/OE/09	
Sprawdził:	mgr inż. Tomasz Kuśmierczyk	LUB/0217/P/OE/06	
SIERPIEŃ 2021	Schemat zasilania rozdzielnic RG-2/ADM WYMIENNIKOWNIA budynek stołówki - parter pom S/0.03		rys.nr
Skala			E-03

Układ sieci: TN-C-S

OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM