


Tablica TB-3.1
Stołówka - Parter - pom. S/0.18

TABLICA TB-3.1
Stołówka - Parter
pom S/0.18
Elewacja rozdzielnic wnekowej
DARP-144
QUITELINE 6x24
klasa ochronności II, IP 54 (IK07)
Rozmiar wewnętrzny:
550*875*125



Nr odpływu	-		3.1.1	3.1.2	3.1.3	3.1.4	3.1.5	3.1.6	3.1.7	3.1.8	3.1.9	3.1.10	3.1.11	3.1.12	3.1.13	3.1.14	3.1.15	3.1.16	3.1.17	3.1.18	3.1.19	3.1.20	3.1.21	3.1.22
Nazwa odbioru	Zasilanie z RG-3		Ośw. Parter-pom.S/0.17,S/0.15,S/0.14 Parter-pom.S/0.25	Ośw. awaryjne Parter-pom.S/0.16,S/0.25	Gn. 1f Parter-pom.S/0.25	Gn. 1f Parter-pom.S/0.25 lodówka	Gn. 1f Parter-pom.S/0.25 lodówka	Gn. 1f Parter-pom.S/0.25 lodówka	Gn. 1f Parter-pom.S/0.17,S/0.15	Gn. 1f Parter-pom.S/0.15 podgrzewacz potraw	Gn. 3f Parter-pom.S/0.15 podgrzewacz potraw	Gn. 3f Parter-pom.S/0.17 zmywarka-wypazarka	Gn. 1f Parter-pom.S/0.16	Gn. 1f Parter-pom.S/0.16 czajnik	Gn. 1f Parter-pom.S/0.16 piekarnik	Gn. 1f Parter-pom.S/0.16 okap WO-1,WO-2,3,4	Gn. 3f Parter-pom.S/0.16 wentylator WD-1	Gn. 3f Parter-pom.S/0.16 wentylator WD-2	Gn. 3f Parter-pom.S/0.16 TB kocioł warzelny	Gn. 3f Parter-pom.S/0.16 TB patelnia obrotowa	Gn. 3f Parter-pom.S/0.16 TB piec gastronomiczny	Gn. 3f Parter-pom.S/0.16 TB wilk	Gn. 3f Parter-pom.S/0.16 TS kociolki	Gn. 3f Parter-pom.S/0.16 listn TB-rez
Pi [kW]	86,9		0,4	0,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2,8	3,0	4,9	1,0	2,0	2,2	1,0	3,0	3,0	12,0	9,0	7,7	1,8	18,0	10,0

kj=0,6
Pszcz=52,14 kW

<div>E²</div>	<div>BIURO USŁUGOWO-PROJEKTOWE EKWADRAT</div> <div>20-153 LUBLIN, UL. BIELSKIEGO 7/1</div> <div>TEL. +48 504 168 351 E-MAIL: EKWADRAT@ONET.PL WWW.EKWADRAT.PL</div>		
Inwestor:	ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W OKSZOWIE ul.Szkołna 2,22-105 Oksów		
Nazwa inwestycji:	WYKONANIE NOWEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU INTERNATU I STOŁÓWCE PRZY ZSCKR W OKSZOWIE 22-105 Oksów; ul Szkołna 2 jedn. ewid. 060303_2- Chełm, Obreń 060303_2.0043 Oksów-Kolonia, dz. nr ewid 322/104		
Faza:	PROJEKT WYKONAWCZY		
BRANŻA	ELEKTRYCZNA		
Projektował:	mgr inż. Artur Golonka	LUB/0014/POOE/09	
Sprawdził:	mgr inż. Tomasz Kuśmierczyk	LUB/0217/PWOE/06	
SIERPIEŃ 2021	Schemat tablicy bezpiecznikowej stołówek zasilanej z RG-3 KUCHNIA TB-3.1 - parter pom S/0.18		rys.nr
Skala			E-47
OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM			

OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM

Układ sieci: TN-C-S