

LEGENDA :

- KANALIZACJA SANITARNA
- KANALIZACJA SANITARNA PROWADZONA POD STROPEM
- K1 – PION KANALIZACJI SANITARNEJ
- RSS – OZNACZENIE MIEJSCA
- R – REWIZJA
- PP/0,16 – MATERIAŁ I GRUBOŚĆ PRZEWODU SPADEK W PROMILACH
- ERR – ERGONICZNA RYNSOWA

Uwagi:

Przyjąć następujące średnice podejść kanalizacyjnych podejrzyszych:
– umywalka Ø,05;
– zlewozmywak, pisuar, pralka Ø,05;
– miska ustępowa Ø,11;
– wpust podłogowy, wpust podłogowy liniowy Ø,05.

P– podejście do pralki.

Piony w części mieszkalnej oraz podejścia do przyborów wykonać z rur PP–M– system niskoszumowy.

Poziomy prowadzone w gruncie pod konstrukcją budynku wykonać z rur PVC–U.

Podejścia przewodów do przyborów należy prowadzić w bruzdach ściennych, po ścianie w zabudowie GK oraz w wnękach posadzki.

Wszystkie podejścia pod przybory sanitarne i urządzenia należy zaizolować.

Przejścia przewodów przez przegrody budowlane oddzielające różne strefy pożarowe wykonać za pomocą przepustów p. poż. o odporności ogniowej równej odporności ogniowej danej przegrody budowlanej.

Przejścia p.poż. rur z tworzyw sztucznych wykonać z zastosowaniem kołnierzy ogniochronnych.

Przejścia przewodów przez przegrody nie będące oddzieleniem stref pożarowych wykonać w bułkach ochronnych stalowych dłuższych o 2cm z każdej strony od grubości przegrody i trwałicy dwie dymensje większej niż rura przewodowa.

Inwestor: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Józefa Piłsudskiego w Daszowie ul. Szkolna 3, 22-700 Zwierzyniec	Branża: sanitarna
Nazwa inwestycji: Przebudowa instalacji grzewczej, wodnej i kanalizacyjnej wraz z przebudową pokoi mieszkalnych oraz łazienek pomieszczeń w budynku internatu.	Faza: projekt budowlano wykonawczy
Temat opracowania: Instalacja wodno i kanalizacyjna w łazienkach internatu.	
Adres inwestycji: 22-105 Okszów, ul. Szkolna 2 jedn. ewid. 060303_2– Chełm Obręb 060303_2.0043 Okszów–Kolonia, dz. nr ewid. 332/104	Data: 02.2020 r.
Wykonawca: K 30 Sp. z o.o. ul. Kleeberga 30/5, 02-530 Warszawa k-mail: biuro@k30.com.pl tel. +48 22 431 00 91 NIP: 521-41-00-000	

Funkcja	Imię i Nazwisko	Uprawnienia	Podpis
Projektant	mgr inż.Monika Robak	LUB/0068/PWBS/17	
Asystent projektanta	mgr inż. Małgorzata Bodzak		

Nazwa rysunku: Rozwinięcie instalacji kanalizacji sanitarnej – cz. I	Skala 1:100	Nr rysunku: K5/5