

LEGENDA :

– KANALIZACJA SANITARNA PROWADZONA W POSADZCE

K1 – PION KANALIZACJI SANITARNEJ

1W – WPUST PODŁOGOWY

1S – OZNACZENIE WĘZŁA

PVC-U Ø160 / 1.0% – MATERIAŁ I ŚREDNICA PRZEWODU / SPADEK PRZEWODU

Wpust podłogowy: 1W, 2W, 3W – PP Ø50 z kratką ze stali nierdzewnej

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ

NUMER POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	POWIERZCHNIA [m2]	WYKOŃCZENIE POSADZKI
2.01	IZOLATKA	14,10	PARKIET
2.02	ŁAZIENKA	2,47	TERAKOTA
2.03	ANEKS KUCHENNY	19,93	TERAKOTA
2.04	PRALNIA/SUSZARNIA	19,82	TERAKOTA
2.05	POKÓJ 2 OS.	17,24	PARKIET
2.06	ŁAZIENKA	2,66	TERAKOTA
2.07	POKÓJ 2 OS.	17,21	PARKIET
2.08	ŁAZIENKA	2,69	TERAKOTA
2.09	POKÓJ 2 OS.	17,10	PARKIET
2.10	ŁAZIENKA	2,80	TERAKOTA
2.11	POKÓJ 2 OS.	17,22	PARKIET
2.12	ŁAZIENKA	2,68	TERAKOTA
2.13	POKÓJ 2 OS.	17,21	PARKIET
2.14	ŁAZIENKA	2,69	TERAKOTA
2.15	POKÓJ 2 OS.	17,26	PARKIET
2.16	ŁAZIENKA	2,64	TERAKOTA
2.17	POKÓJ 2 OS.	17,25	PARKIET
2.18	ŁAZIENKA	2,70	TERAKOTA
2.19	POKÓJ 2 OS.	17,25	PARKIET
2.20	ŁAZIENKA	2,65	TERAKOTA
2.21	POKÓJ 2 OS.	17,30	PARKIET
2.22	ŁAZIENKA	2,60	TERAKOTA
2.23	POKÓJ 2 OS.	17,26	PARKIET
2.24	ŁAZIENKA	2,64	TERAKOTA
2.25	POKÓJ 2 OS.	17,23	PARKIET
2.26	ŁAZIENKA	2,67	TERAKOTA
2.27	ŁAZIENKA WYCHOWAWCÓW	4,17	TERAKOTA
	SUMA	279,44	

Uwagi:

Przyjąć następujące średnice podejść kanalizacyjnych pojedynczych:
– umywalka 0,05,
– zlewozmywak, pisuar, pralka 0,05;
– miska ustępowa 0,11;
– wpust podłogowy, wpust podłogowy liniowy 0,05.

P– podejście do pralki.

Piony w części mieszkalnej oraz podejścia do przyborów wykonać z rur PP–M– system niskoszumowy.

Poziomy prowadzone w gruncie pod konstrukcją budynku wykonać z rur PVC–U.

Podejścia przewodów do przyborów należy prowadzic w bruzdach ściennych, po ścianie w zabudowie GK oraz w warstwach posadzki.

Wszystkie podejścia pod przybory sanitarne i urządzenia należy zasyfonować.

Przejścia przewodów przez przegrody budowlane oddzielające różne strefy pożarowe wykonać za pomocą przepustów p. poż. o odporności ogniowej równej odporności ogniowej danej przegrody budowlanej.

Przejścia p.poż. rur z tworzyw sztucznych wykonać z zastosowaniem kołnierzy ogniochronnych.

Przejścia przewodów przez przegrody nie będące oddzieleniem stref pożarowych wykonać w tulejach ochronnych stalowych dłuższych o 2cm z każdej strony od grubości przegrody i średnicy dwie dymensje większej niż rura przewodowa.

Inwestor:
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Józefa Piłsudskiego w Okszowie
ul. Szkolna 2, 22–105 Okszów

Branża: sanitarna

Nazwa inwestycji:
Przebudowa instalacji grzewczej, wodnej i kanalizacyjnej wraz z przebudową pokoi mieszkalnych oraz innych pomieszczeń w budynku internatu

Faza: projekt budowlano wykonawczy

Temat opracowania:
Instalacja wodna i kanalizacyjna w łazienkach internatu

Adres inwestycji:
22–105 Okszów; ul Szkolna 2
jedn. ewid. 060303_2– Chełm
Obręb 060303_2.0043 Okszów–Kolonia,
dz. nr ewid 322/104

Data: 02.2020 r.

Wykonawca:
K 30 Sp. z o.o.
ul. Kielecka 30/5, 02–530 Warszawa
e–mail: biuro@k30.com.pl
tel. 570 009 455, 664 566 191
NIP: 512–37–41–007

Funkcja	Imię i Nazwisko	Uprawnienia	Podpis
Projektant	mgr inż.Monika Robak	LUB/0068/PWBS/17	
Asystent projektanta	mgr inż. Małgorzata Bodzak		

Nazwa rysunku: Instalacja kanalizacji sanitarnej – piętro II

Skala: 1:100

Nr rysunku: KS/3