




ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ			
NUMER POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	POWIERZCHNIA [m2]	WYKOŃCZENIE POSADZKI
0.01	ANEKS KUCHENNY	15,39	TERAKOTA
0.02	WC DAMSKI/DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4,09	TERAKOTA
0.03	PRALNIA/SZUSZARNIA	12,57	TERAKOTA
0.04	WC MĘSKI	4,14	TERAKOTA
0.05	PRZEDSIÓNEK WC	2,05	TERAKOTA
0.06	IZOLATKA	14,30	PARKIET
0.07	ŁAZIENKA	5,42	TERAKOTA
0.08	POKÓJ 1 OS.	14,30	PARKIET
0.09	ŁAZIENKA	5,42	TERAKOTA
0.10	POKÓJ 2 OS.	17,20	PARKIET
0.11	ŁAZIENKA	2,70	TERAKOTA
0.12	POKÓJ 2 OS.	17,10	PARKIET
0.13	ŁAZIENKA	2,80	TERAKOTA
0.14	ŁAZIENKA WYCHOWAWCÓW	3,66	TERAKOTA
SUMA		121,14	

LEGENDA:

- nawiewnik okienny 30 m³/h;
- nawiewnik ścienny 50 m³/h;
- wentylator łazienkowy 50 m³/h, moc 8W; 230V wyposażony w lampkę kontrolną, kłapę zwrotną, opóźnienie czasowe regulowane, czujnik wilgoci.
- kratka transferowa o powierzchni minimum 220 cm² (umieszczona w dolnej części skrzydła drzwi);
- nasada dachowa Ø150.

UWAGA:

Przebiegię przewodów przez przegrody budowlane oddzielające różne strefy pożarowe wykonywać o odporności ogniowej równej odporności ogniowej danej przegrody budowlanej.

Inwestor: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Józefa Piłsudskiego w Okszwie ul. Szkolna 2, 22-105 Okszków		Branża: sanitarna	
Nazwa inwestycji: Przebudowa instalacji grzewczej, wodnej i kanalizacyjnej wraz z przebudową pokoi mieszkalnych oraz innych pomieszczeń w budynku internatu		Faza: projekt budowlano wykonawczy	
Temat opracowania: Instalacja wodna i kanalizacyjna w łazienkach internatu			
Adres inwestycji: 22-105 Okszków; ul. Szkolna 2 jedn. ewid. 060303_2- Chelm Obręb 060303_2.0043 Okszków-Kolonia, dz. nr ewid 322/104		Data: 02.2020 r.	
Wykonawca: K 30 Sp. z o.o. ul. Kielecka 30/5, 02-530 Warszawa e-mail: biuro@k30.com.pl tel. 570 009 455; 664 566 191 NIP: 512-37-41-007			
Funkcja	Imię i Nazwisko	Uprawnienia	Podpis
Projektant	mgr inż. Monika Robak	LUB/0068/PWBS/17	
Asystent projektanta	mgr inż. Małgorzata Bodzak		
Nazwa rysunku Instalacja wentylacji- rzut parteru		Skala 1:100	Nr rysunku WM/1