

Nr referencyjny: 5/ZP/2023

ZARÓDOK
CELEBRIUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO
im. J. Piłsudskiego
Okszków Kolonia, ul. Szkolna 2
22-105 OKSZÓW
tel. 569-07-22 (23); fax 569-07-32

Okszków, 29 czerwca 2023 r.

Do: Wszyscy Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1) PZP, pn. „Remont posadzki w holu głównym II piętra ZSCKR w Okszowie”, numer postępowania: 5/ZP/2023

Uprzejmie informuję, że w trakcie trwania przedmiotowego postępowania do Zamawiającego wpłynęło pytanie, które przedstawiam poniżej wraz z odpowiedzią.

PYTANIE:

Proszę o podanie dokładnej specyfikacji wykładziny która ma zostać użyta w zamówieniu oraz sposobu jej montażu.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający poniżej określa wymagania dotyczące linoleum i sposobu jej montażu:

1. Grubość całkowita linoleum: minimum 3,0 mm
2. Szerokość rolki: minimum 2 metry.
3. Montaż klejem dedykowanym do linoleum.
4. Przeznaczenie: zgodnie z klasyfikacją przemysłową, budynek użyteczności publicznej.
5. Odporność na zabrudzenia i chemikalia: zgodnie z wymaganiami normy EN ISO 26987.
6. Reakcja na ogień: zgodnie z wymaganiami normy EN 13501-1.
7. Odporność na poślizg – dynamiczny współczynnik tarcia: zgodnie z wymaganiami normy EN 13893.
8. Przewodność cieplna: zgodnie z wymaganiami normy EN 12524.
9. Odporność na wgniecenia: zgodnie z wymaganiami normy EN ISO 24341-1.

WICEDYREKTOR
lek. wet. Wojciech Dyczko